

- material- och varukrav
- täthetskrav efter renovering med beaktande av utvändigt grundvattennivå.

Ange anordningar i brunn som ska rivas under BED.1112.

Ange krav på inspektion av brunn före och efter renovering under PCE.21.

PGC.111 Renovering av brunn genom installation av flexibelt foder

Flexibelt foder ska installeras och härdas under kontrollerna och begärda anvisningar enligt tillverkarens anvisningar.

PGC.112 Renovering av brunn med beläggning genom sprutning

Ange om beläggning ska vara armerad.

PGC.113 Renovering av brunn med formpassat material

Ange injektering av utrymmet mellan ny och befintlig brunn under PCH.21.

PGC.114 Renovering av brunn med tätning genom injektering

PGC.115 Renovering av brunn med ilagning genom putsning och gjutning

Ange om bottenytan vid reparation ska utföras med fall mot rännor och i så fall i alla fall en minsta lutning 1:10.

PGC.116 Renovering av brunn genom installation av paneler

Ange injektering av utrymmet mellan ny och befintlig brunn under PCH.21.

PGC.117 Renovering av brunn genom installation av ny brunn i befintlig brunn